

annexe 2: critères d'alerte et critères de déclenchement

CREOS Luxembourg S.A. (Réseau THT et HT)

critères d'alerte :

- 1) difficultés au niveau du réseau de transport en amont
- 2) perte d'un point d'entrée de fourniture d'AMPION
- 3) Avarie sur la ligne 220 kV "Heisdorf-Bertrange"
- 4) perte d'un transformateur 220kV au poste "Bertrange" ou "Schiffflange"

critères de déclenchement

- 1) fréquence en baisse dans le réseau interconnecté ENTSO-E
- 2) fourniture insuffisante d'AMPION, pas de secours de la part d'ELIA
- 3) tension en baisse dans le réseau interconnecté sans possibilité d'y remédier
- 4) surcharge des réseaux

Ville de Luxembourg (Réseau de distribution)

Sudstroum (réseau de distribution)

Ville de Diekirch (Réseau de distribution)

Ville d'Ettelbruck (Réseau de distribution)

Electris (Réseau de distribution)