

annexe 2: critères d'alerte et critères de déclenchement

CREOS Luxembourg S.A. (Réseau de transport)

critères d'alerte :

perte totale d'un point d'entrée
fourniture insuffisante pour garantir un équilibre du réseau TSO

critères de déclenchement

pression nominale dans réseau de transport : inférieur à 27 bar
⇒ pression contractuelle minimale garantie d'un point d'entrée

CREOS Luxembourg S.A. (Réseau de distribution)

critères d'alerte

incendie sur une conduite "principale"
appels d'urgence de plusieurs utilisateurs fournis par la même station
incident sur conduite CREOS Leudelage-Luxembourg
incident sur conduite Dommeldange-Kirchberg
incident sur conduite Cliniques-Etoile
incident sur conduite MP Etoile-Pont Rouge-Kirchberg

critères de déclenchement

risque d'explosion ou d'accident
perte totale ou partielle d'un point d'entrée (station CREOS HP)
pression dans réseau MP < 1 bar / BP < 25 mbar

SUDGAZ

critères d'alerte

perte totale de 2 stations d'injection des 10 de CREOS en amont de notre réseau
fourniture insuffisante pour garantir la consommation de nos clients

critères de déclenchement

pression de service dans notre réseau MP < 1 bar et dans notre réseau BP < 25 / 20 mbar

Ville de Dudelage

critères d'alerte

perte totale de 1 station d'injection des 3 de CREOS en amont de notre réseau

critères de déclenchement

pression de service dans réseau MP < 1 bar ou réseau BP < 50mbar