

Communiqué de presse

Creos, le gestionnaire de réseaux d'électricité et de gaz informe. Concerne : Interruption de courant du 4 mars 2010.

En date du jeudi 4 mars 2010, à 16h51, un transformateur d'intensité (Stromwandler) du transformateur 65/20 kV-1 au poste 220/65/20 kV de Schifflange a explosé et provoqué le déclenchement des transformateurs 220/65 kV- A+B. Les postes 65 kV de Biff, Lamadelaine, Paafewee, Woiwer, Sanem WSA, Galvalange, Riedgen, Dudelange, Kayl et Trefilarbed étaient ainsi privés de toute alimentation 65 kV et une grande partie du sud du pays a été touchée par cette interruption.

A partir de 17h10, tous les clients étaient de nouveau alimentés.

Creos s'excuse auprès de ses clients pour tous les inconvénients causés et regrette que, malgré les mesures de prévention prises, ces interruptions de courant n'aient pu être évitées.

Strassen, le 4 mars 2010

Contact :

Danielle Schmit
Head of Grid Communication
Creos Luxembourg S.A.
T: + 352-621 360 106
danielle.schmit@creos.net